

МЧС РОССИИ
 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 36700 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124^А E-mail: mchspord@dinet.ru
 Отдел НД и ПР №7 УНД ГУ МЧС России по РД
 г. Дербент, ул. С. Д. Курбанова, 19/6 тел: 4-17-24
 Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

Предписание № 73/ 1 /1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
 села «Клубничка» Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
 ного учреждения «Детский сад «Клубничка» Гаджиевой Ф.Г.**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 73 от «01» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «07» апреля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «07» апреля 2021 г. проведена плановая проверка государственным инспектором ОНД и ПР № 7 старшим лейтенантом внутренней службы Казанфаровым Габибом Бахтияровичем в здании МБДОУ «Детский сад «Клубничка» совместно с заведующей МБДОУ Детский сад «Клубничка» Гаджиевой Ф.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Системой пожарной сигнализации обеспечивать подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	(ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);	01.03.2022г	
2	Представить договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);	01.03.2022г	
3	Представить проектную документацию, разработанную и утвержденную в установленном порядке на имеющуюся пожарную сигнализацию, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектом	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);	01.03.2022г	
4	В помещении котельной предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКППРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны	(СП 60.13320.2012 п. 6.64);	01.03.2022г	

	быть сблокированными и быстродействующими запарными клапанами, установленными на воде газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности			
5	Приемно-контрольный прибор, на первом этаже установить, в защищенном от несанкционированного доступа, месте	(СП 5.13130.2009 п.13.14.5);	01.03.2022г	
6	Выход на кровлю здания оборудовать противопожарным люком 2 типа, с закрепленной стальной стремянкой	(ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНиП 21-01-97*);	01.03.2022г	
7	С групповой ячейки «Ягодка» предусмотреть второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек.	(СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.)	01.03.2022г	
8	Со второй младшей группы предусмотреть второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек.	(СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.)	01.03.2022г	
9	Со второй средней группы «Ласточка» предусмотреть второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек.	(СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.)	01.03.2022г	
10	Со старшей группы предусмотреть второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек.	(СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.);	01.03.2022г	
11	Предоставить акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли зданий. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводить не реже 1 раза в год.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 13);	01.03.2022г	
12	Противопожарный водоем привести в исправное состояние (ПГ, ПВ). Источники противопожарного ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: водоснабжения должны находиться в исправном состоянии. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами, расстояния до их месторасположения ч. 1 ст. 62;	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 48);	01.03.2022г	
13	Представить акты по очистке вентиляционных камер, циклонов,	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об	01.03.2022г	

	фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений.	утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 43);		
14	Руководителю организации необходимо обеспечивать категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складских назначений.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 12);	01.03.2022г	
15	Вывесить инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.56);	01.03.2022г	
16	На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации необходимо обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 30);	01.03.2022г	
17	Имеющиеся огнетушители в помещениях здания пронумеровать.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 407);	01.03.2022г	
18	На путях эвакуации из здания и в местах размещения первичных средств пожаротушения применить сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности, которые предназначены для регулирования поведения человека и в целях предотвращения возникновения пожара и (или) выполнения им определенных действий при пожаре для обеспечения собственной безопасности и снижения размера потерь от пожара.	(ч.1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. №184; п.4.3. ГОСТ Р 12.4.026-2001, п.1.1 НПБ 160-97)	01.03.2022г	
19	Имеющийся пожарный щит укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом инвентарем, а именно покрывалом для изоляции очага возгорания согласно приложению 8.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.412).	01.03.2022г	
20	Предусмотреть круговой подъезд пожарной техники к зданию со всех сторон	(п.8.1 СП 4.13130.2013);	01.03.2022г	
21	Ширину ворот для проезда пожарной техники предусмотреть более 3,5 метра	(п. 8.6 СП 4.13130.2013);	01.03.2022г	
22	Демонтировать потолок на путях эвакуации на 1-м этаже здания (коридор) обшитый материалом (пластик) с не известными показателями пожарной опасности	(ст. 12, ст. 13 и ст. 134 таблица 27, 28 и 29 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.2 СП 1.13130.2009);	01.03.2022г	
23	Демонтировать открыто проложенные электрические провода по горючему снованию	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об	01.03.2022г	

в помещениях объекта	утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.35);		
----------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР №7
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
старший лейтенант внутренней службы Г.Б. Казанфаров
«07» апреля 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

«07» апреля 2021 г.

Заведующая МБДОУ «Детский сад «Клубничка» *е*

Гаджиева Ф.Г.

(подпись)